

PRÜFZEUGNIS

489 1708 156a

Prüfungen gemäß EN 489:2009

für

nicht geschweißte Muffenverbindung Typ

„Abschrumpfmuffe mit Butyl-Dichtung“

Auftrag von

BGIndustry sp. Z o.o.

Prüfmaterial Nr. 4643, 4644, 4645:

Muffenverbindungen auf 1x DN 150/250, 2x DN 80/160

Prüfbericht 1467_5296a

Im Juli/August 2017 wurden für drei nicht geschweißte Muffenverbindungen die folgenden Prüfungen gemäß der Europäischen Norm EN 489:2009 im FFI durchgeführt:
Erddruckprüfung mit anschließender Prüfung der Wasserundurchlässigkeit.

Die Muffenverbindungen haben die Prüfungen bestanden.

Hemmingen, den 11.08.2017


Dipl.-Ing. Thomas Grage
Geschäftsführer

**FFI** FERNWÄRME
FORSCHUNGSINSTITUT
GmbH
Max-von-Laue-Str. 23
30966 Hemmingen
+49 511 94370 0
www.fernwaerme.de


Dipl.-Ing. (FH) Volker Herbst
Projektleiter